

Mängelliste ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel vom 18.03.14

Geräteliste nach DIN VDE 0701-0702

Registriert für S.B.E Schmiedecke

Mustermann GmbH
 Musterstraße 100
 10000 Musterstadt

Statistik				
Ges	Geprüft	Gut	Fehler	Fehler%
8	8	0	8	100,00

Kunde	Ident-Nr.	Gerät	Gebäude	Sichtprüfung	RSL	RISO	IEA	IS	IDF	F-Test	OK/F	Letzte Prüfung	Intervall	Nächste Prüfung	Bemerkung
Mustermann GmbH	0090	Lampe		F	-	-	-	-	-	-	F	07.01.2014	24	07.01.2016	Betriebserlaubnis entzogen Gerät übergeben
Mustermann GmbH	0091	Lampe		F	-	-	-	-	-	-	F	07.01.2014	24	07.01.2016	Betriebserlaubnis entzogen Gerät übergeben
Mustermann GmbH	0103	Lampe		F	-	-	-	-	-	-	F	07.01.2014	24	07.01.2016	Betriebserlaubnis entzogen Gerät übergeben
Mustermann GmbH	0104	Lampe		F	-	-	-	-	-	-	F	07.01.2014	24	07.01.2016	Betriebserlaubnis entzogen Gerät übergeben
Mustermann GmbH	0107	Lampe		F	-	-	-	-	-	-	F	07.01.2014	24	07.01.2016	Betriebserlaubnis entzogen Gerät übergeben
Mustermann GmbH	0197	Mehrfachsteckdose		F	-	-	-	-	-	-	F	07.01.2014	24	07.01.2016	Entsorgt
Mustermann GmbH	0291	Mehrfachsteckdose		F	-	-	-	-	-	-	F	08.01.2014	24	08.01.2016	Entsorgt
Mustermann GmbH	0355	Lampe		F	-	-	-	-	-	-	F	08.01.2014	24	08.01.2016	Betriebserlaubnis entzogen Gerät übergeben