



Prüfberichts-Nr.: 0001-000

Prüfdatum: 27.05.2010

Nächste Prüfung: 27.05.2012

Kunde: Mustermann GmbH

Inventar-Nr.: 0001

Serien-Nr.: _____

Standort:

Art: PC

Hersteller: HP

Typ: Compaq

Art der Prüfung: VDE 0702

Schutzklasse: SK I

Netzkabel:

Länge:

Prüfmittel: SECUTEST

Prüfmittel-Nr.: TG4584800024

Prüfer: M

Prüfergebnis: **Keine Mängel**

Prüfergebnisse

Nr.	Funktion	Arbeitsschritt	Kriterium	Einheit	Ergebnis	OK
1	SICHT PSI	Sichtprüfung: Schutzleiter				
		Ist der Schutzleiter in Ordnung?	Ja		Ja	+
2	SICHT PSI	Sichtprüfung: Isolierteile				
		Sind Isolierteile in Ordnung?	Ja		Ja	+
3	SICHT PSI	Sichtprüfung: Gehäuse				
		Ist das Gehäuse in Ordnung?	Ja		Ja	+
4	SICHT PSI	Sichtprüfung: Anschlussleitung				
		Ist die Anschlussleitung in Ordnung?	Ja		Ja	+
5	SICHT PSI	Sichtprüfung: Typenschild				
		Ist das Typenschild in Ordnung?	Ja		Ja	+
6	SICHT PSI	Sichtprüfung: unsachgemäßer Gebrauch				
		Sind keine Anzeichen für unsachgemäßen Gebrauch vorhanden?	Ja		Ja	+
7	i PSI Rpe	Schutzleiterwiderstand	< 0,3	Ohm	0,237	+
8	i PSI Ib	Berührstrom	< 0,5	mA	0,001	+
9	i PSI Upa	Prüfspannung Ableitströme	= 252,0	V	231,5	

Auftragnehmer: SBE
Landsbergerstr. 8a
86932 Pürgen

Datum

Unterschrift