

Prüfungen ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel

Geräteliste nach DIN VDE 0701-0702 vom 18.03.14

Registriert für S.B.E Schmiedecke

Statistik				
Ges	Geprüft	Gut	Fehler	Fehler%
534	534	526	8	1,50

Name / Abteilung	Ort	Ident-Nr.	Beschr.	Gerät	Termin	Besichtig.	OK	Prüfung	Meßwert	Grenzwert	OK	Nächster Termin
Mustermann GmbH	Musterstadt	0001	Gerät Schtzkl. Herst. Type Bes. Bst.	Mehrfachsteckdose I - -	07.01.2014	Schutzleiter Gehäuse Isoliert. Anschl.-Ltg. Typschild Sonstiges Sichtpr. best.	OK OK OK OK OK OK OK	R _{PE} [Ω] R _{DPPE} [Ω] R _{L-P/S} [MΩ] R _{L-P/PE} [MΩ] R _{L-S/PE} [MΩ] I _{PE-DIFF} [mA] I _{PE-ERS.} [mA] I _B [mA] U ₀ [V _{AC}] U ₀ [V _{DC}] Funktion Prüf. best..	+0.078Ohm >+310.0MOhm +0.000mA	<0.300Ohm >1.000MOhm <3.500mA	OK - OK - OK -	07.01.2016
Mustermann GmbH	Musterstadt	0002	Gerät Schtzkl. Herst. Type Bes. Bst.	Mehrfachsteckdose I - -	07.01.2014	Schutzleiter Gehäuse Isoliert. Anschl.-Ltg. Typschild Sonstiges Sichtpr. best.	OK OK OK OK OK OK OK	R _{PE} [Ω] R _{DPPE} [Ω] R _{L-P/S} [MΩ] R _{L-P/PE} [MΩ] R _{L-S/PE} [MΩ] I _{PE-DIFF} [mA] I _{PE-ERS.} [mA] I _B [mA] U ₀ [V _{AC}] U ₀ [V _{DC}] Funktion Prüf. best..	+0.080Ohm >+310.0MOhm +0.000mA	OK - OK OK - OK -	OK - OK - - OK	07.01.2016
Mustermann GmbH	Musterstadt	0003	Gerät Schtzkl. Herst. Type Bes. Bst.	Netzteil II - -	07.01.2014	Schutzleiter Gehäuse Isoliert. Anschl.-Ltg. Typschild Sonstiges Sichtpr. best.	- OK OK OK OK OK OK	R _{PE} [Ω] R _{DPPE} [Ω] R _{L-P/S} [MΩ] R _{L-P/PE} [MΩ] R _{L-S/PE} [MΩ] I _{PE-DIFF} [mA] I _{PE-ERS.} [mA] I _B [mA] U ₀ [V _{AC}] U ₀ [V _{DC}] Funktion Prüf. best..	+0.003mA +001.2μA	- - - - OK - OK -	- - - - OK - OK	07.01.2016