



S.B.E. Schmiedecke
 Otto-Lilienthal-Str. 4
 86929 Penzing
 Tel. 08191 / 9 85 69 00
 Fax 08191 / 9 85 69 20
 info@sbe-elektroservice.de
 www.sbe-elektroservice.de

S.B.E P+S Schmiedecke GmbH & Co. KG • Otto-Lilienthal-Straße 4 • 86929 Penzing

Bestätigung der Elektroprüfung nach DGUV Vorschrift 3

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Firma | Mustermann GmbH |
| Ansprechpartner | Herr Mustermann |
| Straße | Musterstraße 1 |
| PLZ/ Ort | 10000 Musterstadt |

| | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|----|
| Anzahl Geräte/ Prüflinge | DIN VDE 0701-0702 | Prüffrist 12 Monate | 0 |
| | | Prüffrist 24 Monate | 22 |
| Serveranlage (Einschübe) | DIN VDE 0701-0702 | Prüffrist 48 Monate | 0 |
| Anzahl 400 V-Geräte | DIN VDE 0701-0702 | Prüffrist 12 Monate | 0 |
| Anzahl Kabeltrommeln | DIN VDE 0701-0702 | Prüffrist 12 Monate | 0 |
| Anzahl Kabeltrommeln 400V | DIN VDE 0701-0702 | Prüffrist 12 Monate | 0 |
| Anzahl med.-tech. Geräte | DIN VDE 0751 | Prüffrist 24 Monate | 0 |
| Anzahl Schuko-Steckdosen | DIN VDE 0100-0105 | Prüffrist 48 Monate | 0 |
| Anzahl CEE-Steckdosen | DIN VDE 0100-0105 | Prüffrist 48 Monate | 0 |
| Anzahl Lampen/Leuchten | DIN VDE 0100-0105 | Prüffrist 48 Monate | 0 |
| Anzahl Verteilungen | DIN VDE 0100-0105 | Prüffrist 48 Monate | 0 |
| Anzahl Kleinverteilungen | DIN VDE 0100-0105 | Prüffrist 48 Monate | 0 |
| Anzahl RCD | DIN VDE 0100-0105 | Prüffrist 48 Monate | 0 |
| Anzahl Kleinmaschinen 400V | DIN VDE 0701-0702 | Prüffrist 12 Monate | 0 |
| Anzahl Maschinen | DIN VDE 0113 | Prüffrist 48 Monate | 0 |
| Prüfungszeitraum | 01.01.2021 | | |
| Mängel | Siehe Mängelliste | | |
| Fehlerquote | 0,00% Siehe Statistik-Termin-Liste | | |

Wir bestätigen hiermit, dass die durchgeführten DGUV Vorschrift 3 Erst- und Wiederholungsprüfungen nach den Technischen Regeln, DIN VDE Normen und Anweisungen durchgeführt wurden. Die Dokumentation (Prüfprotokolle etc.) befindet sich auf der ausgehändigten CD. Der Kunde wurde über beanstandete / defekte Geräte, Anlagen, Maschinen und Betriebsmittel informiert sowie über die Vorschriften in Kenntnis gesetzt.

Die erhaltene Dokumentation bitte unverzüglich prüfen und eine ggf. notwendige Mängelbeseitigung veranlassen.

Eventuelle Rückfragen zur Dokumentation müssen innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt gestellt werden, um eine vollständige Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten. Gerne steht Ihnen Ihr/e zuständige/r S.B.E Prüftechniker/in in diesem Zeitraum per Telefon oder E-Mail zur Verfügung.

Ausführende/r Mitarbeiter: Herr Mustermann



S.B.E P+S Schmiedecke GmbH & Co.KG
 Musterstadt, den 01.01.2021