

Mängelliste ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel vom 17.10.21

Geräteliste nach DIN VDE 0701-0702

Registriert für S.B.E Schmiedecke GmbH & Co. KG

Kunde Mustermann GmbH
Musterstraße 1
10000 Musterstadt

Statistik				
Ges	Geprüft	Gut	Fehler	Fehler%
12	12	0	12	100,00

Kunde	Ident-Nr.	Gerät	Gebäude	Sicht-prüfung	RSL	RISO	IEA	IS	IDF	F-Test	OK/F	Letzte Prüfung	Intervall	Nächste Prüfung	Bemerkung
Mustermann GmbH	SBE2100053	Kaltgeräteleitung		OK	F	-	-	-	-	-	F	01.01.2021	24	01.01.2023	Ausgetauscht und entsorgt.
Mustermann GmbH	SBE2100180	Kaltgeräteleitung		OK	F	-	-	-	-	-	F	01.01.2021	24	01.01.2023	Ausgetauscht und entsorgt.
Mustermann GmbH	SBE2100223	Kaltgeräteleitung	Besprechungsraum 1 OG	F	-	-	-	-	-	-	F	01.01.2021	24	01.01.2023	Technischer Mangel Aufkleber angebracht, Kunde informiert.
Mustermann GmbH	SBE2100251	Kaltgeräteleitung		OK	F	-	-	-	-	-	F	01.01.2021	24	01.01.2023	Ausgetauscht und entsorgt.
Mustermann GmbH	SBE2100321	Kaltgeräteleitung		OK	F	-	-	-	-	-	F	01.01.2021	24	01.01.2023	Ausgetauscht und entsorgt.
Mustermann GmbH	SBE2100329	Kaltgeräteleitung		OK	F	-	-	-	-	-	F	01.01.2021	24	01.01.2023	Ausgetauscht und entsorgt.
Mustermann GmbH	SBE2100383	Mehrfachsteckdosen		F	-	-	-	-	-	-	F	01.01.2021	24	01.01.2023	Ausgetauscht und entsorgt.
Mustermann GmbH	SBE2100412	Mehrfachsteckdosen		OK	F	-	-	-	-	-	F	01.01.2021	24	01.01.2023	Ausgetauscht und entsorgt.
Mustermann GmbH	SBE2100464	Mehrfachsteckdosen		F	-	-	-	-	-	-	F	01.01.2021	24	01.01.2023	Ausgetauscht und entsorgt.
Mustermann GmbH	SBE2100785	Tischleuchte		F	-	-	-	-	-	-	F	01.01.2021	24	01.01.2023	Ausgetauscht und entsorgt.
Mustermann GmbH	SBE2100803	Tischleuchte	Büro 1 OG	F	-	-	-	-	-	-	F	01.01.2021	24	01.01.2023	Technischer Mangel Aufkleber angebracht, Kunde informiert.
Mustermann GmbH	SBE2100805	Verlängerung		F	-	-	-	-	-	-	F	01.01.2021	24	01.01.2023	Ausgetauscht und entsorgt.

Mängelliste ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel vom 17.10.21

Geräteliste nach DIN VDE 0701-0702

Registriert für S.B.E Schmiedecke GmbH & Co. KG
